

Dnr: 2018-2741

2018-09-25

Niclas Ekstrand  
Livsmedelsinspektör  
niclas.ekstrand@srmh.se  
08-57 86 63 20

Utveda Samfällighetsför  
Föreningspost  
76021 Vätö

UTVEDA 1:7

## Dricksvattenskontroll 2018

**Anläggningens namn:** Utveda Samfällighetsförening  
**Besöksadress:** Utvedavägen, Norrtälje kommun  
**Företagsnamn:** Utveda Samfällighetsför  
**Organisationsnummer:** 16716418-3134

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde den 19 augusti 2018 en förannämld kontroll av ovanstående livsmedelsanläggning. Närvarande vid kontrollen var från företaget Martin Åberg och Björn Brorson samt från kontrollmyndigheten Niclas Ekstrand och Jenny Edlund.

### Sammanfattande bedömning

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det vid kontrollen fanns avvikelser från lagstiftningen inom de kontrollerade områdena, som enligt Martin Åberg och Björn Brorson kommer att åtgärdas innan nästa ordinarie kontroll.

Ärendet kommer därför att avslutas.

### Kontrollerade områden

#### Dricksvattenkontroll 2018

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde den dag månad år en förannämld/oanmäld uppföljande kontroll av dricksvattenanläggning Utveda Samfällighetsförening. Närvarande vid kontrollen var från föreningen Martin Åberg och Björn Brorson samt från kontrollmyndigheten Niclas Ekstrand och Jenny Edlund.

### Sammanfattande bedömning

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det vid kontrollen fanns avvikelser från lagstiftningen inom de kontrollerade områdena. De avvikelser som medför störst risk för människors hälsa tas upp i beslut om föreläggande. Övriga avvikelser kommer enligt Martin Åberg och Björn Brorson att åtgärdas innan nästa ordinarie kontroll.

---

## Kontrollerade områden

---

### Administrativa uppgifter

Utan avvikelser

---

### Allmänna hygienregler

Utan avvikelser

---

### Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer

Utan avvikelser

---

### Larm

Utan avvikelser

---

### Distributionsanläggningar

Utan avvikelser

---

### Kvalitetskrav

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och rent om det, 1. inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant LIVSFS 2017:2 antal eller sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa, och 2. uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B. (LIVSFS 2017:2).

*Lagstöd: 7-8 §§ SLVFS 2001:30*

**Avvikelse:** Brister i utredning.

**Bakgrund:** Verksamheten saknar rutiner för att dokumentera sina åtgärder, vilket kan leda till att dricksvattenkvaliteten påverkas på ett negativt sätt över en längre tid.

---

### Regelbundna undersökningar

Utan avvikelser

---

### Utredning vid problem

Om det finns avvikelser från de värden som anges i bilaga 2 ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning eller tankar 1. omedelbart utreda orsaken till avvikelserna, samt 2. bedöma om avvikelserna innebär en risk för människors hälsa.

Om avvikelserna avser ett parametervärde som anges i bilaga 2, avsnitt C ska utredningen enligt första stycket även genomföras enligt de villkor som anges i bilaga 3, avsnitt B, del II. Om dricksvattnet utgör en hälsorisk utan att det finns avvikelser från något av de värden som anges i bilaga 2 ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning eller tankar omedelbart utreda orsaken till detta.

*Lagstöd: 15 § SLVFS 2001:30*

---

---

**Avvikelse:** Brister i utredning

**Bakgrund:** Verksamheten saknar rutiner för att dokumentera de utredningar verksamheten gör när analysresultaten blir tjänligt med anmärkning. Verksamheten gör teoretiska utredningar, men dokumenterar inte åtgärderna. Vilket gör att dokumentation saknas om att en åtgärd är gjord eller ej.

---

**Åtgärder vid problem**

Utan avvikelse

---

**Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter**

Utan avvikelse

---

**Övrigt**

Vid vattenverk ska det finnas

1. utrustning som varnar när fel uppkommer vid pH-justering och desinfektion,
2. larm som utlöses vid förhöjd turbiditet, om vattenverket använder ytvatten som råvatten och är utrustat med filter för att avskilja turbiditet,
3. en beskrivning av vattenverket,
4. en driftsinstruktion, och
5. en person tillgänglig som är driftsansvarig. (LIVSFS 2017:2)

*Lagstöd: 3, 4, 5, 6, 14 a, 16 b §§ SLVFS 2001:30*

**Avvikelse:** Brister i rutiner för kalibrering av mätutrustning

**Bakgrund:** Verksamheten saknar rutiner för kalibrering av mätutrustningen för mätning av klor och pH, vilket kan leda till en variation i kvalitén på dricksvattnet.

---

**Ytterligare information**

Sly förkommer runt lågreservoarerna.

---

**Offentlig livsmedelskontroll**

Syftet med den offentliga kontrollen är att konsumenterna har tillgång till säkert dricksvatten.

En kontroll av en dricksvattenanläggning är inte en heltäckande genomgång av verksamheten. Det kan därför finnas avvikelser som inte observeras av inspektören. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att följa lagstiftningen samt att upptäcka och rätta till brister i den egna verksamheten.



### **Offentlig livsmedelskontroll**

Syftet med den offentliga kontrollen är att konsumenterna har tillgång till säkra livsmedel, att de inte blir vilseledda och att informationen om livsmedel är tillräcklig och enkel att förstå.

En kontroll av en livsmedelsanläggning är inte en heltäckande genomgång av verksamheten. Det kan därför finnas avvikelser som inte observeras av inspektören. Det är livsmedelsföretagarens skyldighet att följa lagstiftningen samt att upptäcka och rätta till brister i den egna verksamheten.

### **Information om avgifter**

Om konstaterade avvikelser kräver en uppföljande kontroll, ska avgift för extra offentlig kontroll debiteras företaget, enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Denna kontroll medför ingen extra kontrollavgift.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Skickat per e-post till: Martin Åberg, utveda@gmail.com