SYNLAB

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 21017078

Uppdragsgivare
Utveda Samfällighetsförening

Föreningspost
760 21 VÄTÖ

Avser

Dricksvattenkontroll **Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning	:	Utveda SFF
Provplats	:	Hos Användare
Analysomfattning	:	Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:	2021-02-15	Ankomstdatum	:	2021-02-15
Provtagningstidpunkt	:	0700	Ankomsttidpunkt	:	2250
Temperatur vid provtagning	:	-	Temperatur vid ankomst	:	1 °C
Provets märkning	:	Utveda 105	Laboratorieaktivitet startad	:	2021-02-16
Provtagare	:	Robin Marxer			
Klor, total aktiv, fältmätn.	:	-			
VV= 0 Anv= 1 Nät= 2	:	1			
Desinfektion Nej= 0 Ja= 1	:	1			
Avhärdning Nej= 0 Ja= 1	:	0			

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.13	± 0.12	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	15	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25° C	37.6	± 3.76	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20° C	7.0	± 0.2	
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH4-N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH4	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al	0.13	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	0.02	± 0.004	mg/l
ISO 15923-1:2013 D	Nitritkväve, NO2-N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO2	< 0.004	± 0.003	mg/l

Bedömning TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Följande var anmärkningsvärt: aluminium

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SYNLAB

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 21017078

Uppdragsgivare
Utveda Samfällighetsförening

Föreningspost
760 21 VÄTÖ

Avser

Dricksvattenkontroll — **Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning	:	Utveda SFF
Provplats	:	Hos Användare
Analysomfattning	:	Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:	2021-02-15	Ankomstdatum	:	2021-02-15
Provtagningstidpunkt	:	0700	Ankomsttidpunkt	:	2250
Temperatur vid provtagning	:	-	Temperatur vid ankomst	:	1 °C
Provets märkning	:	Utveda 105	Laboratorieaktivitet startad	:	2021-02-16
Provtagare	:	Robin Marxer			
Klor, total aktiv, fältmätn.	:	-			
VV= 0 Anv= 1 Nät= 2	:	1			
Desinfektion Nej= 0 Ja= 1	:	1			
Avhärdning Nej= 0 Ja= 1	:	0			

För mer information, se www.synlab.se.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2021-02-20
Rapporten har granskats och godkänts av

Linn Lunsjö
Analysansvarig
Kontrollnr 2171 6080 9689 2297

Kopia sänds till
r.marxer@hotmail.se
bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.